

9.

#### PRECAUTION D'EMPLOI

Matériel sous pression de gaz : Ne pas démonter – s'adresser à un professionnel.

#### CAUTION-DESTRUCTION

This material is under pressure: Do not disassemble – contact a professional

10.

#### PREMIERS SECOURS

**Contact avec la peau:** LAVER ABONDAMMENT A L'EAU pendant au moins 15 minutes et consulter un spécialiste.

**Contact avec les yeux:** RINCER immédiatement et abondamment à l'eau les paupières grandes ouvertes pendant au moins 15 minutes et appeler un médecin

**Ingestion:** NE PAS FAIRE VOMIR, faire boire une petite quantité d'eau.

**Inhalation:** AMENER LA VICTIME A L'AIR FRAIS, hors de la zone polluée. En cas de symptômes persistants, appeler un médecin.

#### FIRST AID

**Skin contact:** PLEASE RINSE ABUNDANTLY WITH WATER

**Eye contact:** IMMEDIATELY AND REPEATEDLY RINSE WITH WATER the eyelid wide open during at least 15 minutes and then call a doctor

**Ingestion:** DO NOT INDUCE VOMITING, drink a small amount of water.

**Inhalation:** REMOVE VICTIM TO FRESH AIR, outside the polluted area. If symptoms persist, call a physician.

11.

#### TOXICITE

Agent extincteur: Voir indication sur le coté droit du mode d'emploi sérigraphié sur l'extincteur.

Les fiches de données de sécurité des des différents agents extincteurs sont disponibles sur demande, par l'intermédiaire de votre fournisseur de matériel extincteur

#### TOXICITY

Fire extinguishing agent: see the indication on the right side of user guidelines as printed on the extinguisher. The security fact sheets of the different extinguishing agents are available on demand.

12.

#### ELIMINATION

Après sa durée de vie, le produit doit être récupéré ou mis en rebus par un organisme de service agréé

A 20 ans, l'extincteur doit être récupéré par un centre de récupération de déchets ou un organisme de service agréé.

#### DISPOSAL

After product shelf life, the product must be handed over to, or refilled by an authorized service company;

After 20 years, the fire extinguisher should be handed over to a chemical waste centre or to an authorised service company



## NOTICE D'INSTRUCTION/ FICHE INFORMATIVE EXTINCTEUR

**EXTINCTEUR TYPE: POUDRE 6 & 9kg ABC**  
**INSTRUCTIONS/ INFORMATION SHEET**  
**EXTINGUISHER TYPE: 6 & 9kg POWDER ABC**

Fabricant : **MOBIAK S.A.** 96-98 M. MPOTSARI st, LA CANEE / CRETE / GRECE  
Tel: +30 28210 63222 - Telefax: +30 28210 66260 - Internet: www.mobiak.gr



Répond aux exigences de la DIRECTIVE DES EQUIPEMENTS SOUS PRESSION (PED) 97/23/CE



Meets the PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE (PED) 97/23/EC

Conforme à la norme Extincteurs d'incendie portatifs NF EN3-7+A1

Complies to the portable fire extinguishers NF EN3-7+A1

La marque appliquée aux extincteurs, c'est l'assurance d'une qualité constante vérifiée par tierce partie s'appuyant sur un réseau de compétences de professionnels. Par ses contrôles rigoureux et exhaustifs (Système de Management de la Qualité du titulaire, contrôle des productions, audits et essais de surveillance...) elle apporte à l'utilisateur final toutes les garanties de conformité des produits certifiés. La marque NF - EXTINCTEURS atteste la conformité du produit au référentiel de certification NF 074. Pour qu'un extincteur puisse, dans le temps, assurer sa pleine efficacité, il faut qu'il soit installé correctement, vérifié et entretenu périodiquement. Il doit être maintenu en bon état de fonctionnement conformément aux normes et règles techniques en vigueur.

The mark awarded to extinguishers is a guarantee of consistent quality verified by a third party based on a network of professional expertise. Through its rigorous and exhaustive inspections (holder's Quality Management System, product inspections, audits and monitoring tests, etc.), the NF mark represents a comprehensive guarantee for end users that the certified products are compliant. The NF-EXTINGUISHERS mark confirms the product's compliance with certification guidelines NF 074. For an extinguisher to achieve optimum performance over time, it should be installed correctly, checked and periodically serviced. It must be maintained in good working order in accordance with the standards and technical rules in force.

#### RÉFÉRENCES COMMERCIALES / COMMERCIAL REFERENCES

**MBK13 - 060PA - P1LFR**

**MBK13 - 090PA - P1LFR**

#### Organisme Certificateur : AFNOR Certification

11, rue Francis de Pressensé, 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex  
Téléphone : +33 (0)1.46.11.37.00, Télécopie : +33 (0)1.46.11.39.40  
Sites Internet : <http://www.afnor.org> et <http://www.marque-nf.com>  
Email : [certification@afnor.org](mailto:certification@afnor.org)  
EXTINCTEURS

1.

#### TYPE DE MATERIEL

Cet appareil contient de la poudre ABC, HJ ABC Universal. Cet appareil est un extincteur à cartouche de gaz (Dioxyde de Carbone). Voir indication sur le mode d'emploi sérigraphié sur l'extincteur.

#### TYPE OF MATERIAL

This equipment contains extinguishing powder, HJ ABC Universal. It is a cartridge operated fire extinguisher. See indications on the user guidelines printed on the extinguisher.

2.

### LISTE DES CARACTERISTIQUES CERTIFIEES

La liste des caractéristiques certifiées est disponible sur le site de la marque NF <http://www.marque-nf.com/download/produits/FR/NF074.pdf>  
Voir indications sur le mode d'emploi sérigraphié sur l'extincteur. Efficace sur les feux indiqués ci-dessous.


### CERTIFIED CHARACTERISTICS

List of the certified characteristics are available on the website of the NF: <http://www.marque-nf.com/download/produits/FR/NF074.pdf>  
See indications on the user guidelines printed on the extinguisher.  
Efficient on fire listed below.

3.

### SCHEMA DE L'EXTINCTEUR GENERAL DRAWING OF FIRE EXTINGUISHER

1. Socle d'un dispositif de drainage/ Protective frame fitting
2. Container/ Vessel
3. Tuyau flexible/ Discharge Hose
4. Support mural/ Wall-mounted bracket
5. Tube plongeur/ Dip Tube
6. Vent pipe
7. Cartouche de CO2/ CO2 Cartridge
8. Indicateur pin
9. Joint / O-ring
10. Burst disk
11. Dispositif de sécurité/ Safety Pin
12. Dispositif de sécurité /Valve Safety Seal
13. Tête complète / Valve



4.

### EXPLICATION DE LA NATURE DES FOYERS ETEINTS

Les extincteurs ABC poudre sont capables d'éteindre les foyers de type A, B et C (6kg, 34A 233B C, 9kg, 43A 233B C)

### EXPLANATION OF THE NATURE OF FIRES INTENDED USE

The ABC powder fire extinguishers are capable of extinguishing fires of class A, class B and class C (6kg, 34A 233B C, 9kg, 43A 233B C)



FEUX SOLIDES  
SOLID FIRES



FEUX LIQUIDES  
LIQUID FIRES



FEUX DE GAZ  
GASIOUS FIRES

5.

### UTILISATION

Se reporter aux instructions figurant sur le mode d'emploi sérigraphié sur l'extincteur.

### USAGE

Please read instructions as mentioned in the user guidelines printed on the extinguisher



**1 RETIRER LA GOUPILLE  
DE SECURITE**



**2 APPUYER SUR LE BOUTON (attendez 6s)**



**3 APPUYER A FOND SUR LE  
LEVIER DE COMMANDE ET  
CONTROLLER LE DEBIT**



**4 VISER LA BASE DES FLAMMES**

6.

### CONDITIONS DE STOCKAGE

En local abrité  
Températures limites: -30 à +60°C

### STORAGE CONDITIONS

Covered space  
Limited temperatures: -30 to +60°C

7.

### LIMITE D'EMPLOI

Matériel destiné exclusivement à l'usage d'extinction sur les types de foyers spécifiés sur le mode d'emploi

### LIMITED APPLICATION

Material solely destined to the extinction of fires as specified in the user guidelines

8.

### INSTALLATION, MAINTENANCE

Les extincteurs sont des produits destinés à la protection des personnes et des biens dont l'installation, la mise en service et la maintenance doivent être confiées à des personnes compétentes (liste des professionnels sur demande)

### INSTALLATION, MAINTENANCE

The fire extinguishers are products designed and manufactured for the protection of persons and merchandise. The installation and maintenance should be confined to trained professionals.